

SCHEMAT TABLICY TO10

ISTNIEJĄCA TABLICA
PIĘTROWA DO ROZBUDOWY

230/400V, 50Hz
L1,L2,L3
N

3
25A

PE

YDY 5x4mm²

230/400V, 50Hz
L1,L2,L3
N

3
63A

3x LAMPKA
230V

XZ

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

YDY 3x1,5mm²

oświetlenie

TABLICA TO10

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński	198/DOŚ/15		Data:
				01.2016 r.
Zadanie:	Projekt wymiany instalacji oświetlenia w budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego "ORLIK" w Kudowie Zdroju			Skala:
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351			-
Tytuł rys.:	SCHEMAT TABLICY TO10			Stadium:
				PROJ. TECH
				Nr rys.:
				14/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej