

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.  
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko  
tel.: 74 845 82 40 w. 30  
fax.: 74 845 82 40 w. 37  
e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 13.04.2017r.

**Dotyczy: Poprawy SIWZ w sprawie ZP/29/2017 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert i wnoszenia wadium.**

**Przedmiot Zamówienia:**

**Wykonanie robót budowlanych w obiekcie ORLIK w Kudowie Zdrój w podziale na 2 zadania;**

- **Zadanie 1 : „Termomodernizacja obiektu „Orlik” w Kudowie Zdrój „,**
- **Zadanie 2 : Ułożenie wykładziny na ciągach korytarzowych budynku A ( ok. 144m<sup>2</sup> ) oraz modernizacja 29 łazienek.**

Postępowanie dofinansowane z Funduszy UE.

Nr projektu: RPDS-03-02-00-02-0007/16-00

Tytuł projektu: Energooszczędny ORLIK - termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla dzieci Orlik w Kudowie Zdroju

Projekt realizowany w ramach:

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny”

Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Instytucja Pośrednicząca: Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, Ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający poprawia treść SIWZ w zakresie dot. konieczności zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonujących roboty budowlane. Zmianie ulegają niektóre zapisy wzoru umowy. W paragrafie 5 dodaje się ust. 16, w paragrafie 7 zmienia się treść ust. 2, 12,18, w paragrafie 12 zmianie podlega ust. 1 lit.d), a w paragrafie 17 zmianie podlega treść ust. 2 lit c)

Ponadto zamawiający podkreśla, że wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę jedynie w odniesieniu do robót budowlanych. Nie dotyczy to np. dostaw niezbędnych do zrealizowania zamówienia.


Zamawiający doprecyzowuje jednocześnie, że w zakresie remontu łazienek ustanawia się minimalne parametry dla wyposażenia, przy założeniu, że w zadaniu należy skalkulować wymianę płytek ściennych i podłogowych oraz wymianę : kabiny natryskowej z brodzikiem i baterią natryskową, wc typu compact, umywalki z półpostumentem i baterią umywalkową (uwaga Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach do 10% wskazanych poniżej. Rysunki są jedynie pogładowe)

---

*Projekt „Energooszczędny ORLIK - termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla dzieci Orlik w Kudowie Zdroju” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020*


**Kabina natryskowa**

Kształt	półokrągły
Długość	90 cm
Szerokość	90 cm
Promień	550 mm
Wysokość	165 cm
Typ szyby/ grubość	szkło hartowane 4 mm
Wykończenie szkła	transparentne
Szkło zabezpieczone dodatkowo folią	nie
Powłoka ułatwiająca czyszczenie	nie
Regulacja	88,5 - 90 cm
Szerokość wejścia	59 cm
Rekomendowany montaż	brodzik do 15 cm
Gwarancja	2 lata
Materiał wykonania uchwytu	aluminium
Górny system suwny	rolki pojedyncze
Dolny system suwny	rolki pojedyncze
Łatwy montaż	nie
Rodzaj profilu	otwarty
Kolor profilu	chrom
Profil dolny	tak
Kabina odwracalna	tak
Cichy domyk	nie
Uszczelki magnetyczne	tak



#### **Brodzik**

Półokrągły brodzik z wysokiej jakości trwałego akrylu sanitarnego.  
Wymiary: 90 cm x 90 cm x 14 cm, promień: 67 cm.



#### **Bateria natryskowa**

Jednouchwytowa bateria natryskowa Kastos prod. Invena z zestawem natryskowym w komplecie.  
3-funkcyjna słuchawka dająca możliwość zmiany rodzaju natrysku na następujące tryby: normalny, bicz oraz hydromasaż.

Cechy

Jednouchwytowa, ścienna



Mieszacz ceramiczny 35 mm

Kolor: chrom

Natrysk ręczny 3-funkcyjny, anti-calc

W komplecie

Uchwyt punktowy regulowany

Wąż natryskowy stalowy, o podwójnym splocie, chromowany, 150 cm



#### WC kompakt

Odległość odpływu od ściany 12 cm

Zasilanie spłuczki boczne, 3/8"

Powłoka antybakteryjna ceramiki nie

Strumień spłukujący kołnierz otwarty

Deska w komplecie tak

Materiał wykonania deski duroplast

Deska wolnoopadająca tak

Wypinanie deski nie

Deska antybakteryjna tak

Głębokość 66 cm

Wysokość 80,5 cm

Szerokość 35 cm





### Umywalka z półpostumentem i baterią

Umywalka o wymiarach 50 cm x 40 cm x 16 cm Wykonana z ceramiki sanitarnej odpornej na zarysowania i odpryski. Wyposażona w symetrycznie umieszczony otwór pozwalający na montaż baterii.





### Bateria

Wysokość: 10,0 cm

Szerokość: 4,7 cm

Głębokość / Grubość: 14,0 cm

Głowica ceramiczna 3,5cm

Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie używane i gotowe do montażu/użytkowania bez dodatkowych zakupów.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 21.04.2017r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

  
Barbara Grzegorzczuk