

PROFESJONALNE OKAPY DLA KUCHNI



Dobór nr JE13-1230_1

OBIEKT:

MIEJSCOWOŚĆ

DATA:

Jeven

Zawartość opracowania:

1. Karty doboru
2. Rysunki okapów

Jeven Sp. z o.o.

Region Zachodni

ul. Złotowska 65, 60-184 Poznań
T 61 661 02 95

Region Wschodni

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa
T 22 531 66 77

Region Południowy

ul. Książnica 12, 31-637 Kraków
T 12 640 86 90

Region Północny

Al. Zwycięstwa 250, 81-540 Gdynia
T 58 624 80 51

www.jeven.pl

OBIEKT:

ZAPYTANIE:

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN (JE13-1230_1)

OKAP Nr 1

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU	
Typ okapu	Okap wyciągowy
Lokalizacja okapu	Wyspowy
Oznaczenie okapu	JLI-R
Wysokość okapu	250+150 mm
Długość okapu	4000 mm
Szerokość okapu	1200 mm
Ilość modułów	2 szt.
Dobry wywiew	1000 m ³ /h
Ilość kaset filtrów	2 szt.
Szerokość elementu nawiewnego	BRAK
Dobry nawiew	BRAK
Ilość króćców nawiewnych	BRAK
Średnica króćców nawiewnych	BRAK
Ilość króćców wywiewnych	2 szt.
Średnica króćców wywiewnych	300x130 mm
Oświetlenie	TAK
Materiał wykonania	Stal nierdzewna AISI 304
Filtr JCE	TAK
Filtr FF	NIE
Filtr UV	NIE
Filtr TurboSwing	NIE
Dobry filtr	JCE-2
Długość kasety dobrego filtra	240 mm
Liczba dobranych filtrów	4 szt.
Liczba ślepych filtrów	0 szt.



DOBRANY OKAP

JLI-R-4000x1200x250-2x300x130-1000m³/h

Okap JLI-R wyciągowy z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawności do 93%, stałymi oporami przepływu powietrza na poziomie 50-65 Pa. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.

OBIEKT:

ZAPYTANIE:

KARTA DOBORU OKAPU JEVEN (JE13-1230_1)

OKAP Nr 2

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU	
Typ okapu	Okap wyciągowy
Lokalizacja okapu	Okap przyścienny, 3 ściany przylegające
Oznaczenie okapu	JLI-R
Wysokość okapu	250+150 mm
Długość okapu	4500 mm
Szerokość okapu	1200 mm
Ilość modułów	2 szt.
Dobry wywiew	1000 m ³ /h
Liczba kaset filtrów	2 szt.
Szerokość elementu nawiewnego	BRAK
Dobry nawiew	BRAK
Liczba króćców nawiewnych	BRAK
Średnica króćców nawiewnych	BRAK
Liczba króćców wywiewnych	2 szt.
Średnica króćców wywiewnych	300x130 mm
Oświetlenie	TAK
Materiał wykonania	Stal nierdzewna AISI 304
Filtr JCE	TAK
Filtr FF	NIE
Filtr UV	NIE
Filtr TurboSwing	NIE
Dobry filtr	JCE-2
Długość kasety dobrego filtra	240 mm
Liczba dobranych filtrów	4 szt.
Liczba ślepych filtrów	0 szt.



DOBRANY OKAP

JLI-R-4500x1200x250-2x300x130-1000m³/h

Okap JLI-R wyciągowy z filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawności do 93%, stałymi oporami przepływu powietrza na poziomie 50-65 Pa. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.

