



**Legenda:**  
Optyczno-magistralny system przywoławczy Mediotp Care

Centrala nr artykułu: 735000  
montaż h=1,5 - 1,7m n/ł lub p/ł do puszek KAISER 9013  
[dodatkowo 9013 (puszka), 5101(ramka)]

Terminal Pacjenta TP4 -  
nr artykułu: 735030, montaż 1,5 - 1,7m  
(puszka regipsowa podwójna zespolona w pionie)

Przycisk przywoławczo-odwoławczy,  
nr art. 735070 + płytka art.735824, + ramka art.204104  
montaż 1,2 - 1,3m

Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory "V",  
nr art. 735461, montaż 2,2m

Przycisk przywoławczy sznurkowy,  
nr art. 735100 + płytka art. 735100 + ramka art.  
204104, montaż 2,2m

Zasilacz stabilizowany 24V DC, 480W,  
10A, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 8 jednostek szerokości

Wyświetlacz LED jednostronny,  
nr art. LI006028, montaż sufitowy

Centrala oddziałowa,  
nr artykułu 735200, montaż na szynie DIN  
Wymiar: 6 jednostek szerokości

przewód typu: OMY 2x1,5mm2

przewód typu: YTKSY 2x2x0,8mm

przewód typu: YTKSY 3x2x0,5mm

**Uwaga:**  
- wzdłuż magistrali korytarzowej ułożyć przewód zasilający OMY 2x1,5mm2  
od zasilacza 230/24V zabudowanego w tablicy TG

Zespół Usług Technicznych "PROBUD"  
ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Data: 09.2014	Stadium: PW.	Skala: 1:100	Nr rys.: E-14
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński					
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "Waligóra" przy ul. Głównej 38 w Sokołowsku					
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko					
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – PLAN INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ					