



Legenda:

System sygnalizacji alarmu pożaru oparty na prod. POLON

- C.SAP
Centrala systemu sygnalizacji alarmu pożaru POLON 4900
- Optyczna czujka dymu DUR-4046
- Optyczna czujka dymu DUR-4046 w podwieszanym suficie ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31
- Czujka ciepła TUN -4046
- Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M
- Sygnalizator akustyczny na linii dozоровej SAL-4001
- Element kontrolno sterujący EKS-4001

Zespół Usług Technicznych "PROBUD"
ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/D05/03	Data: 09.2014
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		Stadium: PW.
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "WaliGóra" przy ul. Głównej 38 w Sokołowsku		
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowsku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko		
Tytuł rys.:	RZUT PIWNICY – PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU		
			Skala: 1:100
			Nr rys.: E-1