



- Legenda:**
- System sygnalizacji alarmu pożaru oparty na prod. POLON
- C.SAP Centrala systemu sygnalizacji alarmu pożaru POLON 9200
 - C.ODYM. Centrala systemu oddymiania klatki K2
 - Optyczna czujka dymu DUR-4046
 - Optyczna czujka dymu DUR-4046 w podwieszanym suficie ze wskaźnikiem zadziałania WZ-31
 - Czujka ciepła TUN -4046
 - Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-4001M
 - Sygnalizator akustyczny na linii dozоровej SAL-4001
 - Element kontrolno sterujący EKS-4001

Zespół Usług Technicznych "PROBUD"
ul. Warszawska 53, 58-307 Wałbrzych

Opracował:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	Data: 09.2014	Stadium: PW.	Skala: 1:100	Nr rys.: E-4
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Leszczyński					
Temat:	Instalacje niskoprądowe dla obiektu "WaliGóra" przy ul. Głównej 38 w Sokółowsku					
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z siedzibą w Sokółowsku ul. Parkowa 3, 58-351 Sokółowsko					
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU					