CZERPNIA ŚCIENNA ø200 , USYTUOWANA 30 CM OD PODŁOGI BALKONU

CZERPNIA ŚCIENNA ø150, USYTUOWANA 30 CM OD PODŁOGI BALKONU

NAWIEWNIK OKIENNY

NAWIEW 510 m³/h

NAWIEW 150 m³/h NAWIEWNIK OKIENNY

N1 N2 N2– N2–10 N2–13 N12 N13

N2– N2–8 N2–11 N2–12 N11 N12a

N2–11a

NAWIEW 200 m³/h

KRATKA NAWIEWNA ŚCIENNA ø125 USYTUOWANA 15 CM OD SUFITU

NAWIEW 150 m³/h

N3

KRATKA NAWIEWNA ŚCIENNA ø125 USYTUOWANA 15 CM OD SUFITU

IZOLATKA 29,82m2 tarket

N2–9 N10

N14 N13a

N15

NAWIEW 120 m³/h

N2–14

ELEMENTY NA KANALE NAWIEWNYM:
1.Filtr DF 160
2.Wentylator TD Silent 250/100
3. Nagrzewnica DH 160/15 1,5kW 230V
4. Tłumik AKU 160/1,2

ELEMENTY NA KANALE NAWIEWNYM:
1.Filtr DF 200
2.Wentylator TD Silent 800/200
3. Nagrzewnica DH 200/60 6kW 400V
4. Tłumik AKU 200/1,2

Otwór w drzwiach o przekroju 220cm²

KANAŁ WYWIEWNY ø200 WYPROWADZONY PONAD DACH BUDYNKU L=15m

ELEMENTY NA KANALE WYWIEWNYM:
1.Filtr DF 200
2.Wentylator TD Silent 800/200
3. Tłumik AKU 200/1,2

ŁAZIENKA 5,52m2 gres

ŚLUZA 20,33m2 tarket

WENTYLATOR SILENT 200 Z KLAPĄ ZWROTNĄ

WYWIEW 50 m³/h

NAWIEWNIK OKIENNY

KRATKA WYWIEWNA ŚCIENNA ø125 USYTUOWANA 15 CM OD SUFITU

WYWIEW 190 m³/h

W2–13 W2–14 W2–12 W2–11

W2–10 W2–9 W2–8 W2–7 W2–6 W2–6a W2–15 W2–5 W2–4 W2–2 W2–1 W2–3

W15 W14 W13 W12 W3–8/9 W3–6 W3–5 W3–4 W3–3 W1 W10 W8 W9 W7 W6 W5 W4

KANAŁ ø150 WYPROWADZONY PONAD DACH BUDYNKU L=15m

N2–15 N16

WYWIEW 250 m³/h

WENTYLATOR WYWIEW SILENT 300 120 m³/h Z KLAPĄ ZWROTNĄ

W2–2 W2–1

WYWIEW 200 m³/h

KANAŁ ø150 WYPROWADZONY PONAD DACH BUDYNKU L=15m

KRATKA ISTNIEJĄCA DO ZAMUROWANIA

WENTYLATOR SILENT 200 Z KLAPĄ ZWROTNĄ

Otwór w drzwiach o przekroju 220cm²

IZOLATKA 20,34m2 tarket

ŁAZIENKA 3,80m2 gres

W1 W2 W3

WYWIEW 50 m³/h

WYWIEW 50 m³/h

ŁAZIENKA 4,34m2 terakota

N19a

W3–2 W3–1

N17

N19

NAWIEW 160 m³/h

N18

ŚLUZA 3,82m2 tarket

NAWIEW 30 m³/h

N2–16 N2–17 N2–18

IZOLATKA 16,98m2 tarket

KRATKA NAWIEWNA ŚCIENNA ø125 USYTUOWANA 15 CM OD SUFITU

KRATKA NAWIEWNA ŚCIENNA ø100 USYTUOWANA 15 CM OD SUFITU

WENTYLATOR WYWIEW SILENT 100 30 m³/h Z KLAPĄ ZWROTNĄ

NAWIEWNIK OKIENNY

NAWIEWNIK OKIENNY

KRATKA ISTNIEJĄCA DO ZAMUROWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGA!
WENTYLACJA IZOLATEK
Wraz z uruchomieniem systemu wentylacji w danym pomieszczeniu należy otworzyć przepustnicę regulacyjną na kanale nawiewnym i wywiewnym. Przepustnice będą otwierane za pomocą siłowników Belimo 230V wraz z sterowaniem – Pozycjonery SGA Regulator zakresu nastawy do montażu na ścianie. Siłownik Belimo do przepustnic przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków.

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

INWESTBUD

Stadium: PW		Data: 03.2015r.	
	UAN.VI–f/3/5/ 89 DOS/IS/1606/01	Skala: 1:100	Nr rys.: 5

Projektant: mgr inż. Jerzy Kaszubski

Temat: Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu chorób Płuc w Rościszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek.

Inwestor: "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58–351 Sokołowsko

Tytuł rys.: RZUT POMIESZCZEŃ – WENTYLACJA

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej