



ELEWACJA RP



UWAGA:

1. Szafę należy wykonać jako wtykową.
2. Drzwi pełne, wyposażać w zamek patentowy.
3. W szafie należy zabudować istniejące zabezpieczenia od ist. obwodów
4. W szafie należy przewidzieć rezerwe miejsca około 30–35%.

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a		
Projektant:	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/D0Ś/03		Stadium: PW
Temat:	Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu chorób Płuc w Rościszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek.			Data: 05.2015r.
Inwestor:	"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58–351 Sokołowsko			Skala: –
Tytuł rys.:	ELEWACJA TABLICY RP			Nr rys.: 4/IE
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej				