
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont leżakowni przy Szpitalu "Biały Orzeł" w Sokołowsku
ADRES INWESTYCJI : ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
INWESTOR : "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
BRANŻA : Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Leszczyński
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja odgromowa			
1	KNNR 5 d.1 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 120	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
2	KNNR 5 d.1 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych 24	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
3	KNNR 5 d.1 0601-06	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe 4*7	m m	28.00	
				RAZEM	28.00
4	KNNR 5 d.1 0612-01	Złącza w instalacji odgromowej montowane na dachu 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNNR 5 d.1 0612-04	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
7	KNNR 9 d.1 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienapężanych instalacji odgromowej 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
8	KNNR 9 d.1 0601-08	Demontaż zwodów pionowych napężanych instalacji odgromowej 14	m m	14.00	
				RAZEM	14.00
9	KNNR 5 d.1 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
10	kalk. własna	Demontaż złącz kontrolnych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00