

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko

tel.: 74 845 82 40 w. 30

fax.: 74 845 82 40 w. 37

e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 15.06.2016r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium w sprawie ZP 47/2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy schodowej w obiekcie WALIGÓRA w Sokołowsku.

Zamówienie wykonywane jest w ramach projektu pn.: Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi Dofinansowano z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Działając na podstawie art. 38, ust 1 i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytania do treści SIWZ.

PROKURANT

Ireneusz Grzybowski

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza wymiar platformy 700x750 lub 800x800?
2. Czy Zamawiający dopuszcza kolor platformy i toru jazdy RAL 7030?
3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z dwoma klapkami najazdowymi zamiast trzech? Trzecia klapka najazdowa podraża inwestycję. Przy dwóch klapkach najad na platformę odbywał by się frontalnie i nie trzeba byłoby wykręcać wózkiem na platformie. Najazd musiałby być tyłem, tak, aby być przodem do kierunku jazdy.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że:

ad1. dopuszczamy tylko 800 x 800

ad.2 tak (jest to kolor "szary")

ad.3 zamawiający dopuszcza 2 klapki najazdowe : na dłuższym boku oraz na krótszym (w kierunku jazdy platformy po torze jezdny do góry)

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na 21.06.2016r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

PROKURENT

Ireneusz Grzybowski