

**Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.**  
ul. Parkowa 3, 58–351 Sokołowsko  
tel.: 74 845 82 40 w. 30  
fax.: 74 845 82 40 w. 37  
e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko, dnia 09.03.2018 r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP/9/2018 oraz zmiany SIWZ i terminu składania i otwarcia ofert.**

**Wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych w obiekcie „Odrodzenie” w Sokołowsku:**

- 1. Modernizacja elewacji**
- 2. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu oraz montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.**

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, zgodnie z art. 38, ust 1 i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytania do treści SIWZ.

#### **Pytanie 1**

W projekcie wskazany jest tynk ciepłochronny renowacyjny o współczynniku 0.055W/mk. Nominalnie występujące tynki ciepłochronne firmy BauMit, Dryvit czy np Kreisel mają współczynnik w odpowiednio 0.12 czy 0,18 W/mK Czy możliwe będzie zastosowanie tanku o takim współczynniku?

#### **Odpowiedź 1**

Należy zastosować tynk ciepłochronny o współczynniku przewodności cieplnej 0.055W/mk. Na polskim rynku dostępne są tynki nawet o 0.028W/mk.

#### **Pytanie 2**

Izolacje przeciwwilgociowe: Projekt wskazuje osuszanie ścian piwnic przez: - wykonanie nawiertów i iniekcję ciśnieniową lub - podcięcie i wypełnienie szczelin warstwą polietylenu. Którą metodę należy skosztorysować i którą wykonać?

#### **Odpowiedź 2**

W przedmiarze ujęta jest podcinka murów.

#### **Pytanie 3**

Czy element na plac zabaw powinny być jak przedstawione w opisie czy mogą być o tym samym przeznaczeniu tylko innej firmy?

### Odpowiedź 3

Wg zapisu w opisie wykonawczym str. 13  
„Stosować urządzenia przykładowe lub równoważne spełniające wymogi dla publicznych placów zabaw.  
Wszystkie urządzenia stosować posiadające certyfikaty oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji oraz materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń posiadające wymagane atesty.”

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 16.03.2018 r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

**PROKURENT**

*Ireneusz Grzybowski*