

Sokołowsko, 12 czerwca 2019 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dot.: pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wymiana kotła na paliwo stałe o mocy 350-400 kW w obiekcie Biały Orzeł w Sokołowsku” Nr ZP / 34 / 2019

PYTANIE NR 01

Zapisałi Państwo że kocioł ma być stalowy lecz korpus ma być łączony członowy.

Bardzo proszę o wyjaśnienie co Państwo uważacie za korpus łączony członowo ponieważ wymienniki stalowe są spawane w procesie produkcyjnym w jedną całość.

Parametry orientacyjne jakie powinien posiadać kocioł: - dwudzielny dwupalnikowy o mocy $Q = 350 - 400$ kW. - kocioł stalowy, - zakres mocy $Q = 350 - 400$ kW - poj. wodna ok. 1200 l, - poj. kosza zasypowego min. 450 kg, - korpus łączony z członów, - sprawność cieplna $\eta = \text{min } 85 \%$.

ODPOWIEDŹ NR 01

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy ekonomiczno – technicznej, następnie sporządzenie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych. Parametry, które zostały przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, stanowią dane orientacyjne. Do Wykonawcy należy zaproponowanie konkretnego rozwiązania projektowego, w tym dobór kotła, a co za tym idzie jego budowy i montażu.

Prezes Zarządu



✓ Tomasz Maciejowski



**Sanatorium Uzdrawiskowe
"Azalia"**
ul. Ofiar Katynia 3-5
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. +48 74 664 26 30
fax. +48 74 664 26 30
tel. kom. +48 784 504 137

**Sanatorium Uzdrawiskowe
"Zimowit"**
ul. Chopina 3
57-340 Duszniki-Zdrój
tel. +48 74 866 94 64
fax. +48 74 866 92 19
tel. kom. +48 606 888 483

**Szpital Rehabilitacyjny
Hematologiczny dla Dzieci
"Orlik"**
ul. Bukowina 1
57-350 Kudowa-Zdrój
tel. +48 74 866 32 62
fax. +448 74 866 19 24 w.37

**Specjalistyczny Szpital
Chorób Płuc
w Rościszowie**
Rościszów 11
58-250 Pieszyce
tel. +48 74 836 97 11
fax. +48 836 98 95 w.37

**Dolnośląski Ośrodek
Opieki Międzypokoleniowej
"Biały Orzeł"**
ul. Parkowa 5
58-351 Sokołowsko
tel. +48 74 845 82 40
fax. +48 845 83 91 w.37
tel. kom. +48 660 679 538