


PRZEKRÓJ B-B



- Przewody wentylacji wywiewnej należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.
- Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych należy zaizolować zgodnie z Dz. U. Nr 75.
- W celu poprawnego wykonania instalacji należy dokonać domiarów na budowie.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok.23

Projektant br. sanitarna:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 27.01.2020r.
Asystent br. sanitarna:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	"Remont wentylacji mechanicznej wywiewnej wraz z odciągami miejscowymi w pomieszczeniu kuchni, zmywalni i obieralni w budynku sanatorium AZALIA w Szczawnie-Zdroju." dz. nr 472 obr. nr 1 Szczawno-Zdrój			Stadium: PB
Inwestor:	Sanatoria Dolnośląskie ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ B-B PRZEZ WENTYLACJĘ WYWIEWNĄ KUCHNI			Nr rys.:3