

Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
tel.: 74 845 82 40 w. 30
fax.: 74 845 82 40 w. 37
e-mail: marek.fajek@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Sokołowsko 20.03.2017r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP/18/2017 oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert i wnoszenia wadium.

Wykonanie robót budowlanych w obiekcie AZALIA w Szczawnie Zdr.:

Budowa szybu dźwigowego oraz montaż dźwigu osobowego 1000kg

Działając w imieniu Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokołowsko, zgodnie z art. 38, ust 1 i ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” Zamawiający odpowiada na pytania do treści SIWZ.

Pytanie 1

- a) czy centrala SSP ma obsługiwać tylko szyb windy
- b) proszę o podanie długości linii telefonicznej
- c) czy będzie możliwość wystawienia faktury przejściowej w trakcie trwania robót

Odpowiedź 1

Zamawiający wyjaśnia, że:

- a) Centrala SAP ma być zamontowana zgodnie z projektem. Na chwilę obecną ma obsługiwać tylko szyb windy. Lokalizacja centrali – zgodnie z projektem – dyżurka pielęgniarska pawilon I
- b) Długość linii telefonicznej – z uwagi, że ułożona linia telefoniczna jak również okablowanie SAP (pomiędzy dźwigiem, a centralą) mają charakter tymczasowy należy instalacje te wykonać pozostawiając 20m zapas. Długość linii telefonicznej którą należy przyjąć do kalkulacji – 100mb.
- c) Tak . Jedna faktura przejściowa- max 60% wartości zadania.

Ponadto Zamawiający zamieszcza dodatkowo rzut piwnicy w Azalii.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 24.03.2017r. godzina i miejsce pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

Barbara Grzegorzczak